



**Дагестанский филиал
Общества с ограниченной ответственностью
«Научно-исследовательский институт Всероссийского добровольного
пожарного общества по обеспечению пожарной безопасности»**

ОГРН – 1137746610561, ИНН – 7734704613, КПП – 057243001
367015, РД, г. Махачкала, ул. Аскерханова, 3, тел: (8722) 67-41-01
E-mail: dag_nii_vdpo@mail.ru

**Заключение № 134/15/И от 09 июля 2015 г.
испытания работоспособности автоматической установки пожарной сигнализа-
ции и системы оповещения о пожаре**

Основание: Договор между ДФ ООО «НИИ ВДПО ОПБ» и ООО «АУДИТ СИГНАЛ» и от 02.07.2015 г. № 31.

В соответствии с данным договором 07 июля 2015 года Дагестанским филиалом ООО «НИИ ВДПО ОПБ» (свидетельство об аккредитации в области проведения независимой оценки рисков № 660/В/0526 от 29 августа 2013 года) проведена проверка качества и соответствия выполненных монтажно-наладочных работ систем автоматической установки пожарной сигнализации и оповещения о пожаре требованиям нормативных документов, смонтированной в помещениях здания МКДОУ «Детский сад с. Талсух» по адресу: РД, Тляратинский район, сел. Талсух.

Дата и время начала проведения испытаний: 07 июля 2015 г. в 09 ч. 15 мин.

Объект испытания, его техническая характеристика: Автоматическая установка пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, смонтированная в помещениях здания в помещениях здания МКДОУ «Детский сад с. Талсух» по адресу: РД, Тляратинский район, сел. Талсух выполнено на основе прибора ППКП «Гранит-3»—1шт., с использованием АКБ-7 А/ч в количестве 1 шт., короб под автомат 1 шт., извещателей пожарных дымовых «ДИП-212-141» в количестве 8 шт., а также извещателя пожарного ручного «ИПР-3СУМ» в количестве 1 шт.

Система оповещения о пожаре предусмотрена 2-го типа, с применением речевых оповещателей «Соната-М» в количестве 1 шт., с установкой световых табло «Выход» в количестве 2 шт. и светозвукового оповещателя «УСС-1» -1 шт;

Монтаж выполнено проводом КСВВ_{нг}

Адрес объекта: РД, Тляратинский район, сел. Талсух.

Наименование организации, разработавшей проект:

Наименование организации, проводившей монтаж и пусконаладочные работы:

ООО «АУДИТ СИГНАЛ» (368360, РД, Лакский район с. Кумух), действующее на основании лицензии № 05-Б/00014, выданной приказом ГУ МЧС России по РД от «17» сентября 2014 г. № 343. Лицензия предоставлена на срок: бессрочно.